


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-ИТ.РА01.В.00219/22



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ" (ООО "ТРС") ОГРН 1077760327875

Адрес местонахождения: 107113, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛОБАЧИКА, ДОМ 11, ЭТАЖ 6, ОФИС 601

Телефон: +7(495)925-01-20, e-mail: info@tegola.ru

Дополнительное соглашение №1 от 06.08.2020 г. к Договору №1 от 20.01.2018 г.

Изготовитель: POPLAST S.R.L.

Адрес местонахождения: 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC), ZONA INDUSTRIALE, LOC. CA DEI TRE DI, Италия.

Тел.: +39 0523 88 24 92

Заявитель подтверждает, что продукция: Мембраны пароизоляционные в рулонах, торговых марок ALUBAR, ALUBAR 50.

Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.42

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 600 0

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1 д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Техническое описание продукции с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

Иные сведения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ: с 09.02.2022 по 08.02.2027

М.П.

Заявитель



Казинова
(подпись)

Казинова Оксана Геннадьевна
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №1


К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-ИТ.РА01.В.00219/22

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
22.21.42 3921 90 600 0	Мембраны пароизоляционные в рулонах, торговых марок: ALUBAR, ALUBAR 50 Иные сведения: Отсутствуют	Техническая документация производителя

М.П.

Заявитель


(подпись)

Казинова Оксана Геннадьевна
инициалы, фамилия





ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-ИТ.РА01.В.00219/22

Изготовителей
Филиалов изготовителей

Наименование изготовителя	Наименование филиала	Адрес	Дополнительные сведения
POPLAST S.R.L.	POPLAST S.R.L.	Адрес производства продукции: 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC), ZONA INDUSTRIALE, LOC. CA DEI TRE DI, ИТАЛИЯ 45.064952,6.466271	Неправительственные международные организации Телефон: +3 90523882492

М.П.

Заявитель


(подпись)

Казинова Оксана Геннадьевна
инициалы, фамилия





ПРИЛОЖЕНИЕ №3


К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-ИТ.РА01.В.00219/22

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-ФЗ		Класс пожарной опасности материалов КМ5, в соответствии с таблицей 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Метод испытания на горючесть."	п.7 метод 2	группа горючести – Г4 (сильно горючие), в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость."		группа воспламеняемости – В3 (легко воспламеняемые), в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени."		группа распространения пламени – РП4 (сильно распространяющие пламя по поверхности), в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

М.П.

Заявитель



Казинова
(подпись)

Казинова Оксана Геннадьевна
инициалы, фамилия