

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.РА01.В.01029/23



Заявитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРЗ", ЗАО "МПК"КРЗ", ОГРН 1026201099704, ИНН 6230000743

место нахождения 390017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ДРУЖНАЯ, Д.18, телефон +7 (4912) 242033, электронная почта krz@krz.ru

В лице: генерального директора, Мееревича Евгения Константиновича

Заявляет, что продукция: Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные Сейфити (КР) СТО 82564502-23.99.12.110-001-2023

Торговая марка: Сейфити (Safety)

Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.12.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 680710 000 1

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1 д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

СТО 82564502-23.99.12.110-001-2023, протокол испытаний №7-Д-23 выдан 08.06.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность"" ТРПБ.RU.ИН41.


Иные сведения:

Продукция производится по заказу ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ» контракт №188/026 от 01.03.2023.

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. метод испытаний на горючесть», метод II, **группа горючести Г4**; ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость», **группа воспламеняемости В3**; ГОСТ 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени», **группа распространения пламени РП4**.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ: с 28.06.2023 по 27.06.2028



Заявитель

(подпись)

Мееревич Евгений Константинович
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.01029/23

Изготовителей

Филиалов изготовителей

| Наименование изготовителя | Наименование филиала | Адрес | Дополнительные сведения |
|---------------------------|----------------------|---|---|
| ЗАО "МПК"КРЗ" | ЗАО "МПК"КРЗ" | Адрес производства продукции: 390017, Россия, область Рязанская, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18 | Телефон: +7 (4912) 242033, Электронная почта: krz@krz.ru |



Заявитель

(подпись)

Мееревич Евгений Константинович
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.01029/23

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

| Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа | Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа | Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе |
|---|--|--|
| ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Метод испытания на горючесть." | п.7 метод 2 | группа горючести – Г4 (сильно горючие), в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ |
| ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость." | | группа воспламеняемости – В3 (легко воспламеняемые), в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ |
| ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени." | | группа распространения пламени – РП4 (сильно распространяющие пламя по поверхности), в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ |



Заявитель

(подпись)

Мееревич Евгений Константинович
инициалы, фамилия