

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-TR.PA01.B.03947/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЛЛАКО» (ООО «ВИЛЛАКО»). Место нахождения: Владимирская область, г. Петушки. Адрес юридического лица: Россия, 601143, РОССИЯ, Владимирская область, ПЕТУШИНСКИЙ Р-Н, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045007205044. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036059790. Телефон: +8 (49243) 2 44 55, адрес электронной почты: Info@bmi-russia.com
Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № TR.2022 от 31.10.2022 и дополнительное соглашение № 6 от 03.02.2025.
В ЛИЦЕ Генерального директора Кудоярова Кирилла Евгеньевича.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный УЛЬТРАНЕОДИЛ (ULTRANEODYL), выпускаемый по технической документацией изготовителя.

Изготовитель: STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Адрес юридического лица: Fevzipasa Mah 282 Ada 2 Parsel Kinali Kavsagi Cadde No 123 Silivri, Istanbul Turkey.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Fevzipasa Mah 282 Ada 2 Parsel Kinali Kavsagi Cadde No 123 Silivri, Istanbul Турция. Координаты системы ГЛОНАСС 41.093657, 27.999230.

Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 23.99.12.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол № 11/25Д-6 от 28.11.2025 Испытательная лаборатория пожарной безопасности ИЛ «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС» свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23, техническая документация изготовителя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4).

Условия хранения: вертикально в один ярус. Защищать от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок хранения – 1 год

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 11.12.2025 по 08.12.2030



Заявитель

(со дня регистрации декларации
о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)

Кудояров Кирилл Евгеньевич

(подпись)

Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.